



RWC



RWC

ZASILANIE	GÓRA
ODPLYWY	GÓRA
STOPIEŃ IP	IP65
STOPIEŃ IK	07
KLASA IZOLACJI	II
TYP	Rozdzielnica NATYNKOWA IP65 12MOD.
GLEBOKOŚĆ [mm]	150
ZAMEK	NIE
INNE WYMAGANIA	DRZWI PRZEZROCZyste

ZASILANIE Z TL+RA
N2XH-J 3x4mm2

YDYżo 3x1,5mm2

YDYżo 3x2,5mm2

YDYżo 3x2,5mm2

1	2	3
ÓŚWIETLENIE WEZŁA CIEPLNEGO	GNIAZDO SERWISOWE	SZAFKA AUTOMATYKI WEZŁA CIEPLNEGO
L1	L1	L1

RWC/1

RWC/2

RWC/3

Nazwa zadania

**Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 1
Pułku Ułanów Krechowieckich 1 w Augustowie
na dz. o nr ewid. 867/1 oraz części działki nr
867/12**

Branża

ELEKTRYCZNA

Data

04.03.2024

Skala

--

Tytuł rysunku

SCHEMAT RWC

Projektant

mgr inż Krzysztof Klewinowski

Podpis

Nr uprawnień

PDL/0160/PWBE/16

Nr rysunku

ES_01

Nr rewizji

--