

ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE	
	Łącznik pojedynczy 10A, IP44, n/t
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	
	Oprawa oświetlenia podstawowego belka, n/t, 5562lm, IP66, 35W, 4000K
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	
	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 6W, 650lm, IP65, n/t, A/T, czas pracy 3h, optyka otwarta
SIŁA	
	Gniazdo pojedyncze 230V, IP44, n/t
POZOSTAŁE	
	Projektowana rozdzielnica elektryczna
	Istniejąca rozdzielnica elektryczna
INSTALACJA UZIEMIĄJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH	
	Miejscowa szyna wyrównania potencjałów
	Bednarka FeZn 25x4 w gruncie
	Bednarka FeZn 25x4 na uchwyłach ściennych
	Bednarka FeZn 25x4: wyprowadzona ponad poziom posadzki (1,5 metra zapasu)
	Złącze kontrolne w elewacji budynku w dedykowanej puszcze
	Uziom szpilkowy
INSTALACJA OGROMOWA	
	Zejście pionowe drutu odgromowego w rurce odgromowej w elewacji
	Iglica odgromowa
	Złącze krzyżowe
	Iglica kominowa
	Pionowe prowadzenie drutu odgromowego w rurce w elewacji
	Drut nierdzewny fi8 - zwód poziomy niski

Nazwa zadania		
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1 w Augustowie na dz. o nr ewid. 867/1 oraz części działki nr 867/12		
Branża	Data	Skala
ELEKTRYCZNA	04.03.2024	--
Tytuł rysunku		
LEGENDA		
Projektant	Podpis	
Nr uprawnień		
mgr inż Krzysztof Klewinowski		
PDL/0160/PWBE/16		
Nr rysunku	Nr rewizji	
E_00	--	